

| YAYIMLANMA TARİHİ: 24.11.2022 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---|--|---|--|----------------------|
| 25 KW'A KADAR ÇATI VE CEPHE UYG. LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ EKİM AYI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | | | | | | | | | | | | | | |
| Sıra no | Gerçek/Tüzel Kiji | Başvuru tarihi | Başvuru Sayı | Gerilim seviyesi (kV) | Kurulu güçü (kWe) | Türü (kaynak) | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM | Üretim tesisinin irtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat merkezi TM/TR | Değerlendirme sonucu OLUMLU/OLUMSUZ/EKSİK EVRAK | Bağlantı Görüşü | EKSİK EVRAK NEDENİ | OLUMSUZ BAŞVURU NEDENİ | ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ |
| 1 | Gerçek Kiji | 17.10.2022 | 42838 | 34,5 | 2,00 | GES | | | | OLUMSUZ | | | 1-) KURULMASI PLANLANAN ÜRETİM TESİSİ İÇİN ARSA PAY SAHİPLERİNİN MUVAFAKATNAMESİ EKSİK. 2-) BİLAL BAĞBUDARA AIT VEKALETNAME EKSİK. | |
| 2 | Gerçek Kiji | 31.10.2022 | 43700 | 34,5 | 24,36 | GES | | | | OLUMSUZ | | | 1-) KURULMASI PLANLANAN ÜRETİM TESİSİ İÇİN VEKİL EDİLEN ŞAHSIN ÜRETİM TESİSLERİNDE İMZALAMAYA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR. | |
| 3 | Tüzel Kiji | 31.10.2022 | 43710 | 34,5 | 16,00 | GES | | | | OLUMSUZ | | 1-) FERRUH BAĞ'A AIT İMZA SİRKÜSÜ EKSİK OLDUĞU İÇİN BAŞVURU OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. | | |
| 4 | Tüzel Kiji | 31.10.2022 | 43644 | 34,5 | 16,00 | GES | | | | OLUMSUZ | | | 1-) TÜKETİM TESİSAT SÖZLEŞME GÜCÜ ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILMIŞTIR. 2-) BELİRTİLEN TÜKETİM TESİSATI ABONE NUMARASINDAKİ UNVAN İLE ÜRETİM TESİSİ BAŞVURU FORMUNDA BELİRTİLEN UNVAN UYUŞMAMAKTADIR. | |
| 5 | Gerçek Kiji | 17.10.2022 | 42839 | 34,5 | 2,00 | GES | | | | OLUMSUZ | | | 1-) PAYLI ARSA OLDUĞU İÇİN PAY SAHİPLERİNİN MUVAFAKATNAMESİ EKSİK. 2-) BİLAL BAĞBUDARA AIT VEKALETNAME EKSİK. | |
| 6 | Gerçek Kiji | 31.10.2022 | 43703 | 34,5 | 10,00 | GES | | | | OLUMSUZ | | | 1-) TÜKETİM TESİSATI ABONE SÖZLEŞME GÜZÜ ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILMIŞTIR. 2-) TÜKETİM TESİSATI UNVANI İLE BAŞVURU FORMUNDAKİ UNVAN UYUŞMAMAKTADIR. | |
| 7 | Gerçek Kiji | 27.10.2022 | 43540 | 34,5 | 10,00 | GES | | | | OLUMSUZ | | | 1-) YAPI KAYIT BELGESİNDE BELİRTİLEN İLÇE-ADA-PARSEL BİLGİLERİ İLE TAPU KAYDINDAKİ İLÇE-ADA-PARSEL BİLGİLERİ UYUŞMAMAKTADIR. | |
| 8 | Gerçek Kiji | 17.10.2022 | 42840 | 34,5 | 2,00 | GES | | | | OLUMSUZ | | 1-) BİLAL BAĞBUDARA AIT VEKALETNAME EKSİK OLDUĞU İÇİN BAŞVURU OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. | | |
| 9 | Tüzel Kiji | 27.10.2022 | 43537 | 34,5 | 15,00 | GES | MALORSA TM TR-B (154/34,5) | F10 ŞEHİR FİDERİ | DİLEK AYDOĞAN DM (250KVA) | OLUMLU | Malorsa TM TR-B (154 / 34,5), F10 Şehir Fideri Dilek Aydoğan DM (250 kVA) Selene fiderinden beslenen 17952754 tesisat numaralı tüketim tesisi | | | 24.11.2022 |
| 10 | Gerçek Kiji | 27.10.2022 | 43531 | 34,5 | 16,00 | GES | YAZIHAN HAVZA TM TR-A (154 / 34,5) | F2 HAVAALANI 2 FİDERİ | PETROLLER TR (160 KVA) | OLUMLU | YAZIHAN HAVZA TM TR-A (154 / 34,5), F2 Havaalana-2 Fideri Petroller TR (160 kVA) den beslenen 19310002 tesisat numaralı tüketim tesisi | | | 24.11.2022 |