

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. maddesinin 2. fıkrasında "(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelere imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir. " denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Şirketimize yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu taleplerinin dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2022 KASIM AYI LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
Başvuru Sahibinin Bilgileri

25.01.2023												
Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	AYNI/FARKLI YERDE	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Santralin Adresi	Gücü (kW)	TM	FİDER	DEĞERLENDİRME SONUCU
1	42882	30.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/AG	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	BEŞİK KÖYÜ 0 ADA 750 NUMARALI PARSEL MERKEZ/ELAZIĞ	96	HANKENDİ TM	F-14	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
2	45576	25.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/AG	FARKLI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	YEŞİLTEPE MAHALLESİ YEŞİLYURT 3353 ADA 2 PARSEL YEŞİLYURT/MALATYA	150	MALORSA TM	F-15 TRT	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
3	45760	29.11.2022	Güneş	Arazi	OG/AG	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	DİŞİDİ KÖYÜ 109 ADA 32 NUMARALI PARSEL MERKEZ/ELAZIĞ	240	KEBAN ŞALT II TM	F-4 POYRAZ	Lüvy Madde 7, Altıncı Fıkrası Gereği Reddedildi.
4	45780	29.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/AG	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	KESRİK MAH. 4525 ADA 9 NUMARALI PARSEL MERKEZ/ELAZIĞ	135	ELAZIĞ TM	F-2 ŞEHİR	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
5	45785	29.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/AG	FARKLI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	NAZARUŞAĞI MAHALLESİ KARAYAZI MEVKİLİ 186 ADA 3 PARSEL BASKİL/ELAZIĞ	240	KÖMÜRHAN TM	BASKİL FİDERİ	Üretim tesisi ile ilişkilendirilmek üzere bildirilene tüketim tesisi aboneliği aktif olmadığı için olumsuz sonuçlanmıştır.
6	45788	29.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/AG	FARKLI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	MİRAHMET KÖYÜ 109 ADA 4 PARSEL KARAKOÇAN/ELAZIĞ	240	KARAKOÇAN TM	F-3 KARAKOÇAN	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
7	45921	30.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/AG	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	ZAVİYE MAHALLESİ 594 ADA 11 PARSEL DARENDE/MALATYA	20	DARENDE TM	F-2 DARENDE	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
8	45922	30.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/AG	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	HACILAR SIRAGÖZ MAH. AŞAĞI MAHALLE MEVKİLİ 1314 ADA 66 PARSEL DARENDE/MALATYA	10	DARENDE TM	F-1 GÜRÜN	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
9	45923	30.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/AG	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	HEYKETEĞİ MAHALLESİ 62 ADA 34 PARSEL DARENDE/MALATYA	66	DARENDE TM	F-2 DARENDE	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2022 KASIM AYI LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
Başvuru Sahibinin Bilgileri

25.01.2023

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Türü	UYGULAMA YERİ	Bağlantı Seviyesi	AYNI/FARKLI YERDE	Başvuru Türü (Yönetmeliğin İlgili Maddesi)	Santralin Adresi	Güçü (kW)	TM	FİDER	DEĞERLENDİRME SONUCU
10	45934	30.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/AG	AYNI	5. Madde 1. Fıkra (c) bendi	BIZMIŞEN KÖYÜ 2708 ADA 2 PARSEL MERKEZ/ELAĞIZ	60	HANKENDİ TM	FİDER-15	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
11	45936	30.11.2022	Güneş	Arazi	OG/OG	FARKLI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	HAZİNE ARAZİSİ ADA PARSEL BULUNMAMAKTADIR	3000	MALORSA TM	F-5 İPAŞ	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
12	45936	30.11.2022	Güneş	Arazi	OG/OG	FARKLI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	YAKA MAH. 215 ADA 49-54-55-61-62 PARSEL, 203 ADA 10 PARSEL YEŞİLYURT/MALATYA	4000	MALATYA TM	F-16 HEKİMHAN	Üretim tesisi ile ilişkilendirilmek üzere bildirilene tüketim tesisi aboneliği aktif olmadığı için olumsuz sonuçlanmıştır.
13	45472	24.11.2022	Güneş	Arazi	OG/OG	FARKLI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	YURTBAŞI (HOĞU) KÖYÜ 0 ADA 5860 PARSEL MERKEZ/ELAĞIZ	5000	ELAĞIZ TM	F-14 ARITMA	Yönetmeliğin Madde-33 (2) hükmünde "TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin ya da tesislerinin toplam kurulu gücü azami, ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırının aşılmasıyla kaydıyla mezkûr baradaki transformatörün cebri soğutmasız nominal görünür gücüne kadar olabilir." bu kapsamda başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
14	45895	30.11.2022	Güneş	Çatı/Cephe	OG/OG	FARKLI	5. Madde 1. Fıkra (h) bendi	ÖREN MAH. 0 ADA 1044 NUMARALI PARSEL AKÇADAĞ/MALATYA	725	MALORSA TM	F-14 AKÇADAĞ	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Şirketimize süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.