

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 12. maddesinin 2. fıkrasında "(Değişik:RG-9/5/2021-31479) Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. ...Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir." denilmektedir.

Ayrıca yine aynı Yönetmelik 'in 13. maddesinde;

Bu kapsamda aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler Komisyon tarafından evrak yönünden değerlendirilmiştir olup; Komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2023 EKİM AYI LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAŞVURULARI ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU							TARİH: 21.11.2023
Başvuru Sahibinin Bilgileri							
Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Güçü (kW)	Türü	Yönetmeliğin Maddesi	EVRAK DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMA
1	221	31.10.2023	60 kW	Güneş	5.1.H Çatı	Olumsuz	LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILDIĞI DEKONT EKSIK OLDUĞU İÇİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMIŞTIR.
2	219	31.10.2023	150 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumsuz	TEK HAT ŞEMASINDA VE TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMUNDA TRAF0 MERKEZİ BELİRTİLMEMİŞTİR. VAZİYET PLANI OLARAK YÜKLENEEN DOSYADA PARSELI BELİRTEN APLİKASYON KROKİSİ BULUNMAMAKTADIR.
3	218	31.10.2023	240 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumsuz	LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILDIĞI DEKONT EKSIK OLDUĞU İÇİN DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMIŞTIR.
4	217	31.10.2023	2850 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumsuz	TAPU BELGESİ BULUNMAMAKTADIR.
5	216	31.10.2023	700 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
6	215	31.10.2023	240 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
7	214	31.10.2023	100 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumsuz	TEK HAT ŞEMASINDA VE TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMUNDA TRAF0 MERKEZİ İSM BELİRTİLMEMİŞTİR. YAPI RUHSATI EKSIK.
8	213	31.10.2023	1980 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
9	211	31.10.2023	4200 kW	Rüzgar	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
10	210	31.10.2023	40 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumsuz	APLİKASYON KROKİSİ BULUNMAMAKTADIR.
11	209	31.10.2023	150 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
12	208	31.10.2023	240 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
13	207	31.10.2023	40 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
14	206	31.10.2023	60 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumsuz	TAPU MALIKLI OLUP, MALK BİLGİSİNİN BULUNDUĞU SAYFA BULUNMAMAKTADIR.
15	205	31.10.2023	49.9 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumsuz	YAPI RUHSATI EKSIK
16	204	31.10.2023	152 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
17	202	30.10.2023	3200 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
18	201	30.10.2023	3200 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2023 EKİM AYI LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAŞVURULARI ON DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU							
Başvuru Sahibinin Bilgileri							
Sıra No	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Güçü (kW)	Türü	Yönetmeliğin Maddesi	EVRAK DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMA
19	190	30.10.2023	500 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumsuz	TÜKETİM TESİSATI ABONELİĞİ ÇİFT TERİMLİ SANAYİ ABONESİ OLMASINA RAĞMEN GÜÇ ARTIŞ TALEBİ BULUNMADIĞI İÇİN TÜKETİM TESİSİ SÖZLEŞME GÜCÜ ÜRETİM TESİSİ BAŞVURU GÜCÜNÜ KARŞILAMAMAKTADIR.
20	188	30.10.2023	400 kW	Güneş	5.1.H Çatı	Olumsuz	YAPI RUHSATI EKSKİ.
21	187	31.10.2023	2500 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumsuz	TARIM MARJİNAL YAZISI EKSKİ.
22	186	30.10.2023	240 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
23	185	30.10.2023	1880 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
24	184	30.10.2023	16 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumsuz	İMZA YETKİLİ MÜŞTEREKEN OLUP EVRAKLAR MÜNFERİDEN İMZALANMIŞTIR. TAPU KOOPERATİFE AIT OLUP MUVAFAKATNAME BULUNMAMAKTADIR. TEK HAT ŞEMASI EKSKİTİR.
25	183	30.10.2023	2500 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumsuz	TEK HAT ŞEMASI VE TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMUNDA TRAFİKO MERKEZİ İSMİ HATALI BELİRTİLMİŞTİR. APLİKASYON KROKİSİNDE PARSEL ARASINDAN GEÇEN YOL BELİRTİLMEMİŞTİR.
26	182	30.10.2023	40 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
27	181	30.10.2023	378 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
28	161	28.10.2023	100 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
29	146	27.10.2023	250 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumsuz	BİLDİRİLEN TÜKETİM TESİSİ ABONELİĞİ ÇİFT TERİMLİ ABONELİĞE GEÇİLMEMİŞTİR. TEK HAT ŞEMASI VE APLİKASYON KROKİSİ ÜZERİNDE MEVCUT GES ALANI GÖSTERİLMEMİŞTİR.
30	145	27.10.2023	960 kW	Güneş	5.1.H Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
31	143	26.10.2023	4000 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumsuz	KİRA SÖZLEŞMESİ MİNİMUM 2 YIL SÜRELİ OLMALIDIR.
32	142	26.10.2023	3000 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumsuz	TARIM MARJİNAL YAZISI BULUNMAMAKTADIR. KİRA SÖZLEŞMESİ EKİNDE MİNİMUM 2 YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİ BULUNMAMAKTADIR.
33	141	26.10.2023	60 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
34	123	25.10.2023	240 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
35	101	20.10.2023	180 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
36	81	17.10.2023	60 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumsuz	BİLDİRİLEN TÜKETİM TESİSATI SÖZLEŞME GÜCÜ HATALI. TEK HAT ŞEMASINDA TÜKETİM TESİSİ TRAFİKO GÜCÜ HATALI BİLDİRİLMİŞTİR.
37	62	16.10.2023	100 kW	Güneş	5.1.C Çatı	Olumsuz	KİRA SÖZLEŞMESİ MİNİMUM 2 YIL SÜRELİ OLMALIDIR.
38	41	14.10.2023	392 kW	Güneş	5.1.H Çatı	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
39	23	11.10.2023	4000 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
40	22	11.10.2023	3600 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI
41	21	11.10.2023	1800 kW	Güneş	5.1.H Arazi	Olumlu	TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINDI