

YAYIMLANMA TARİHİ: 20.06.2023														
25 KW'A KADAR CATI VE CEPHE UYG. LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ MAYIS AYI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI														
Sıra no	Gerçek/Tüzel Kiji	Başvuru tarihi	Başvuru Sayı	Gerilim seviyesi (kV)	Kurulu gücü (kWe)	Türü (kaynak)	Üretim tesisinin iribatlanacağı TM	Üretim tesisinin iribatlanacağı TM'nin Hicri/Fider No	İrtibat merkezi TM/TR	Değerlendirme sonucu OLUMLU/OLUMSUZ/EKSİK EVRAK	Bağlantı Görüşü	EKSİK EVRAK NEDENİ	OLUMSUZ BAŞVURU NEDENİ	ÇAĞRI MEKTUBU TARİHİ
1	Gerçek Kiji	5.05.2023	53619	34,5	24,9	GES	DARENDE TM	F-6 AYVALI FİDERİ	İBRAHİMPAŞA DM (250 kVA)	OLUMLU	DARENDE TM TR-A (154 / 34,5), İBRAHİMPAŞA DM (250 kVA) İBRAHİMPAŞA DM FİDERİ' den beslenen 18408925 tesisat numaralı tüketim tesisi			21.06.2023
2	Gerçek Kiji	30.05.2023	55185	34,5	14	GES	FERROKROM TM	FAB YARIMCA FİDERİ	YENİ MAH. DM(400 kVA)	OLUMLU	FERROKROM TM TR-A (154 / 34,5), YENİ MAH. DM (400 kVA) YENİ MAH. FİDERİ' den beslenen 16813844 tesisat numaralı tüketim tesisi			21.06.2023
3	Gerçek Kiji	26.05.2023	54959	34,5	10	GES	MALATYA TM	F-14 BATTALGAZİ	ŞAHİNTEPE 3 AVUKAT ÜSTÜ (100 kVA)	OLUMLU	MALATYA TM TR-A (154 / 34,5), F-14 BATTALGAZİ FİDERİ' çıkışlı, ŞAHİNTEPE 3 AVUKAT ÜSTÜ TR (100 kVA) ŞAHİNTEPE FİDERİ' den beslenen 19113871 tesisat numaralı tüketim tesisi			21.06.2023
4	Gerçek Kiji	30.05.2023	55181	34,5	20	GES	FERROKROM TM	FAB YARIMCA FİDERİ	FAHRİBEY 1 NOLU YENİ TR (250 kVA)	OLUMLU	FERROKROM TM TR-A (154 / 34,5), FAHRİBEY 1 NOLU YENİ TR (250 kVA) FAHRİBEY FİDERİ' den beslenen 16816060 tesisat numaralı tüketim tesisi			21.06.2023
5	Tüzel Kiji	29.05.2023	55020	34,5	8,9	GES				OLUMSUZ			Bağlantı yapılacak dağıtım şirketine ait dağıtım trafosunun gücünün %10'u oranında başvuru yapılabilir.	
6	Gerçek Kiji	24.05.2023	54726	34,5	9	GES				OLUMSUZ			Kurulması planlanan üretim tesisine ait minimum 2 yıl süreli kira sözleşmesi yapılmadığı için başvuru olumsuz sonuçlanmıştır.	