

## 2025 EKİM AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

| Sıra No | Başvuru No | Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu | Firma/Şahıs Adı                                           | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Kurulu Gücü (kWc) | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM | Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No | İrtibat Merkezi DM/TR | Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu | Eksik Evrak Kodları | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 3628       | Tüzel Kişi             | YA*** PL*** İN*** İT*** İİ*** SA*** VETİ*** Lİ*** Şİ***   | 28.10.2025     | Güneş       | 3000 kWc          | ÖZAL TM                             | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)     | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 2       | 3672       | Tüzel Kişi             | OK*** ÇA*** VEGİ*** SA*** Tİ*** AN*** Şİ***               | 31.10.2025     | Güneş       | 2400 kWc          | KÖMÜRHAN TM                         | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)     | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 3       | 3625       | Tüzel Kişi             | RE*** PL*** SA*** VETİ*** Lİ*** Şİ***                     | 28.10.2025     | Güneş       | 750 kWc           | BİZNA TM                            | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)     | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 4       | 3659       | Tüzel Kişi             | GÜ*** SÜÜR*** ÜR*** İİ*** VETİ*** AN*** Şİ***             | 30.10.2025     | Güneş       | 12000 kWc         | Keban TM                            | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)     | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 5       | 3617       | Tüzel Kişi             | GÜ*** GÜ*** İP*** VEDÖ*** FA*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ*** | 27.10.2025     | Güneş       | 3000 kWc          | MALATYA TM                          | -                                                        | 34,5 kV               | Olumsuz                              | LUY-Madde 7-(6)     | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |

|    |      |            |                                                                                 |            |       |           |             |   |         |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-------------|---|---------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 3658 | Tüzel Kişi | TÜ*** İŞBA*** AN*** Şİ***                                                       | 30.10.2025 | Güneş | 13000 kWc | Keban TM    | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 7  | 3626 | Tüzel Kişi | MG*** MA*** Gİ*** GR***<br>TE*** TU*** EN*** İN*** SA***<br>VETİ*** AN*** Şİ*** | 28.10.2025 | Güneş | 3500 kWc  | ÖZAL TM     | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 8  | 3641 | Tüzel Kişi | MA*** EN*** AN*** Şİ***                                                         | 28.10.2025 | Güneş | 460,5 kWc | BİZNA TM    | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 9  | 3665 | Tüzel Kişi | Mİ*** Gİ*** SA*** Tİ*** AN***<br>Şİ***                                          | 31.10.2025 | Güneş | 700 kWc   | ELAZIĞ TM   | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 10 | 3679 | Tüzel Kişi | ASOİ*** DA*** VÜ*** VE***<br>Gİ*** SA*** VETİ*** AN***<br>Şİ***                 | 31.10.2025 | Güneş | 1000 kWc  | KÖMÜRHAN TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(7)-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 11 | 3680 | Tüzel Kişi | DO*** EL*** EL*** İN***<br>NA*** Gİ*** MA*** SA***<br>Tİ*** Lİ*** Şİ***         | 31.10.2025 | Güneş | 2300 kWc  | PERTEK TM   | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(7)-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |

|    |      |            |                                                                                 |            |       |          |              |   |         |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|--------------|---|---------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 3629 | Tüzel Kişi | YA*** PL*** [N*** [T*** [H***<br>SA*** VET]*** L]*** Şİ***                      | 28.10.2025 | Güneş | 3000 kWc | HAZAR TM     | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(7)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 13 | 3630 | Tüzel Kişi | YA*** PL*** [N*** [T*** [H***<br>SA*** VET]*** L]*** Şİ***                      | 28.10.2025 | Güneş | 3500 kWc | HANKENDİ TM  | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 14 | 3643 | Tüzel Kişi | MA*** EN*** AN*** Şİ***                                                         | 28.10.2025 | Güneş | 1800 kWc | ELAZIĞ TM    | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 15 | 3677 | Tüzel Kişi | OM*** [P*** AN*** Şİ***                                                         | 31.10.2025 | Güneş | 1600 kWc | FERROKROM TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(7)-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 16 | 3657 | Tüzel Kişi | Mİ*** EN*** TA*** HA***<br>EM*** Gİ*** [N*** TE*** Tİ***<br>VESA*** L]*** Şİ*** | 30.10.2025 | Güneş | 1500 kWc | FERROKROM TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 17 | 3612 | Tüzel Kişi | Mİ*** Tİ*** AN*** Şİ***                                                         | 24.10.2025 | Güneş | 1960 kWc | KEBAN TM     | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |

|    |      |            |                                                                 |            |       |           |              |   |         |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|--------------|---|---------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 3619 | Tüzel Kişi | Lİ*** Çİ*** SA*** VETİ***<br>AN*** Şİ***                        | 27.10.2025 | Güneş | 15000 kWc | PERTEK TM    | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 19 | 3676 | Tüzel Kişi | OM*** İP*** AN*** Şİ***                                         | 31.10.2025 | Güneş | 2000 kWc  | FERROKROM TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 20 | 3631 | Tüzel Kişi | DÖ*** DÖ*** MA*** SA***<br>VETİ*** AN*** Şİ***                  | 28.10.2025 | Güneş | 4500 kWc  | HANKENDİ TM  | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 21 | 3618 | Tüzel Kişi | GÜ*** GÜ*** İP*** VEDÖ***<br>FA*** SA*** VETİ*** AN***<br>Şİ*** | 27.10.2025 | Güneş | 3000 kWc  | MALATYA TM   | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 22 | 3620 | Tüzel Kişi | Lİ*** Çİ*** SA*** VETİ***<br>AN*** Şİ***                        | 27.10.2025 | Güneş | 15000 kWc | PERTEK TM    | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 23 | 3621 | Tüzel Kişi | AK*** GR*** ME*** VEMA***<br>SA*** Tİ*** AN*** Şİ***            | 27.10.2025 | Güneş | 6000 kWc  | KEBAN TM     | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |

|    |      |            |                                                |            |       |          |            |   |         |         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|------------|------------------------------------------------|------------|-------|----------|------------|---|---------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 3666 | Tüzel Kişi | MI*** GI*** SA*** TI*** AN***<br>SI***         | 31.10.2025 | Güneş | 850 kWc  | ELAZIĞ TM  | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 25 | 3653 | Tüzel Kişi | DÖ*** DÖ*** MA*** SA***<br>VETI*** AN*** Şi*** | 30.10.2025 | Güneş | 4500 kWc | MALATYA TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 26 | 3682 | Tüzel Kişi | SA*** İN*** SA*** VETI***<br>LI*** Şi***       | 31.10.2025 | Güneş | 960 kWc  | BİNGÖL TM  | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(7)-LUY-Madde 7-(6) | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 27 | 3627 | Tüzel Kişi | OS*** GA*** SA*** VETI***<br>AN*** Şi***       | 28.10.2025 | Güneş | 3000 kWc | MALORSA TM | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |
| 28 | 3655 | Tüzel Kişi | AB*** PL*** VEAM*** SA***<br>AN*** Şi***       | 30.10.2025 | Güneş | 1513 kWc | PERTEK TM  | - | 34,5 kV | Olumsuz | LUY-Madde 7-(6)                 | 02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 28.11.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisansız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir. |