

AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
1	3004	Tüzel Kişi	Mİ*** Tİ*** AN*** Şİ***	23/05/2025	Güneş	12630 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Otlumlu		OLUMLU
2	3057	Tüzel Kişi	AB*** PL*** VEAM*** SA*** AN*** Şİ***	30/05/2025	Güneş	10000 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Otlumlu		OLUMLU
3	3056	Tüzel Kişi	BA*** TA*** HA*** Gİ*** OT*** SA*** VETİ*** Lİ*** Şİ***	30/05/2025	Güneş	150 kWe	Malors TM TR-B	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
4	3049	Tüzel Kişi	t	30/05/2025	Güneş	150 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
5	3052	Tüzel Kişi	TO*** TE*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	30/05/2025	Güneş	2000 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
6	3071	Tüzel Kişi	ME*** HA*** İŞ*** AN*** Şİ***	31/05/2025	Güneş	6000 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Otlumlu		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan dağıtım seviyesinden transformator merkezi bazlı tahsis edilen lisanssız üretim kapasite tablosuna göre 2,37 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 24.07.2025 tarihine kadar kabul etmesi halinde 2,37 MW üretim tesisi kapasitesi verilebilecektir.
7	3027	Tüzel Kişi	BC*** TA*** VEHA*** ÜR*** İN*** Gİ*** TU*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	28/05/2025	Güneş	250 kWe	MALORSA TM TR-B	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8	3028	Tüzel Kişi	DÖ*** AL*** US*** LO*** VETU*** İŞ*** Tİ*** Lİ*** Şİ***	28/05/2025	Güneş	85.93 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
9	3029	Tüzel Kişi	MA*** AS*** Kİ*** İN*** SA*** Tİ*** Lİ*** Şİ***	28/05/2025	Güneş	40 kWe	MALORSA TM	-	34,5 kV	Otlumlu		OLUMLU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
10	3035	Tüzel Kişi	MA**** EN**** AN**** Şİ****	29/05/2025	Güneş	580.5 kWe	BİZNA TM	-	34,5 kV	Olumlu		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan dağıtım seviyesinden transformatör merkezi bazlı tahsis edilen lisanssız üretim kapasite tablosuna göre 60 kW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 24.07.2025 tarihine kadar kabul etmesi halinde 60 kW üretim tesisi kapasitesi verilebilecektir.
11	3046	Tüzel Kişi	Bİ**** TA**** Gİ**** HA**** İN**** MA**** EN**** İT**** İH**** SA**** VETİ**** Lİ**** Şİ****	30/05/2025	Güneş	1600 kWe	FERROKROM TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU
12	3036	Tüzel Kişi	AK**** AS**** MA**** MO**** DÖ**** SA**** VETİ**** Lİ**** Şİ****	29/05/2025	Güneş	6000 kWe	FERROKROM TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU
13	3031	Tüzel Kişi	ME**** EĞ**** İN**** EN**** Gİ**** TA**** SA**** VETİ**** AN**** Şİ****	28/05/2025	Güneş	100 kWe	MALORSA	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
14	3033	Gerçek Kişi	SA**** Kİ****	28/05/2025	Güneş	49 kWe	MALORSA TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
15	3042	Tüzel Kişi	OM**** İP**** AN**** Şİ****	29/05/2025	Güneş	3200 kWe	FERROKROM TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU
16	3043	Kamu	Bİ**** ÜN**** DÖ**** SE**** İŞ****	29/05/2025	Güneş	240 kWe	BİNGÖL TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU
17	3053	Tüzel Kişi	GÜ**** GÜ**** İP**** VEDO**** FA**** SA**** VETİ**** AN**** Şİ****	30/05/2025	Güneş	3000 kWe	KEBAN SALT -2 TRAFO MERKEZİ	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
18	3061	Tüzel Kişi	OK**** ÇA**** VEGİ**** SA**** Tİ**** AN**** Şİ****	31/05/2025	Güneş	2400 kWe	KÖMÜRHAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
19	3067	Tüzel Kişi	İL*** GA*** İN*** Tİ*** AN*** Şİ***	31/05/2025	Güneş	1600 kWe	FERROKROM TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
20	3076	Tüzel Kişi	MS*** HA*** EN*** TA*** İN*** Tİ*** VESA*** Lİ*** Şİ***	31/05/2025	Güneş	240 kWe	BİNGÖL TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
21	3038	Tüzel Kişi	SU*** EN*** Şİ*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	29/05/2025	Güneş	1600 kWe	FERROKROM TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU
22	3039	Tüzel Kişi	RE*** Gİ*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	29/05/2025	Güneş	1150 kWe	FERROKROM TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU
23	3058	Tüzel Kişi	AB*** PL*** YEAM*** SA*** AN*** Şİ***	30/05/2025	Güneş	1513 kWe	PERTEK TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
24	3047	Tüzel Kişi	ASOF*** DA*** VU*** YE*** Gİ*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	30/05/2025	Güneş	2000 kWe	KÖMÜRHAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
25	3040	Tüzel Kişi	GÜ*** GÜ*** İP*** VEDO*** FA*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	29/05/2025	Güneş	5000 kWe	MALORSA TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
26	3060	Tüzel Kişi	NA**** TE**** SA**** VETI**** AN**** Şİ****	30/05/2025	Güneş	3600 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
27	3068	Gerçek Kişi	EB**** BA****	31/05/2025	Güneş	640 kWe	HANKENDİ TM	-	34,5 kV	Olumlu	Diğer-LUY-Madde 13-(1)-	OLUMLU
28	3050	Tüzel Kişi	KA**** MU**** US**** UN**** MA**** GI**** IN**** NA**** TA**** SA**** VEDI**** TJ****	30/05/2025	Güneş	130 kWe	HANKENDİ TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU
29	3054	Tüzel Kişi	GÜ**** GÜ**** İP**** VEDO**** FA**** SA**** VETI**** AN**** Şİ****	30/05/2025	Güneş	4000 kWe	KEBAN SALT -2 TRAFO MERKEZİ	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
30	3077	Tüzel Kişi	BU**** ME**** GI**** İN**** TE**** NA**** OT**** TA**** HA**** TJ**** VESA**** LT****	31/05/2025	Güneş	150 kWe	GÖYNÜK TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU
31	3045	Tüzel Kişi	OM**** İP**** AN**** Şİ****	29/05/2025	Güneş	2000 kWe	FERROKROM TM	-	34,5 kV	Olumlu		OLUMLU
32	3066	Tüzel Kişi	MA**** SO**** EN**** AN**** Şİ****	31/05/2025	Güneş	1600 kWe	ARAPGİR TRAFO MERKEZİ	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
33	3041	Tüzel Kişi	EL**** PE**** VEÜR**** TE**** İN**** VEMA**** NA**** HA**** SA**** VETI**** LT****	29/05/2025	Güneş	40 kWe	ELAZIG-2 TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
34	3048	Tüzel Kişi	ASOF*** DA*** YU*** YE*** GI*** SA*** VETI*** AN*** Şi***	30/05/2025	Güneş	2000 kWe	KÖMÜRHAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
35	3075	Tüzel Kişi	DE*** TE*** TE*** OR*** TA*** İN*** GI*** ME*** Tİ*** SA*** Lİ*** Şİ***	31/05/2025	Güneş	378 kWe	BİNGÖL TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı Kurul Kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, 30.06.2025 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre trafo merkezi kapasitesi bulunmaması sebebiyle başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
36	3051	Tüzel Kişi	Bİ*** CE*** SA*** VETI*** AN*** Şİ***	30/05/2025	Güneş	3180 kWe	Keban TM	-	34,5 kV	Olumsuz		02.05.2024 tarih ve 895648 sayılı kurul kararı gereği teknik değerlendirme gerçekleştirilmiş olup, tüketim tesisatına ait 1 yıllık tüketim miktarı sıralamasına göre başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.