

2026 AĞUSTOS AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇ TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
1	5144	Tüzel Kişi	İL*** OT*** Tİ*** VESA*** Lİ*** Şİ***	20.08.2026	Güneş	44 kWe	MALORSA TM	-	34,5 kV	Olumlu		Olumlu
2	5162	Tüzel Kişi	İL*** OT*** Tİ*** VESA*** Lİ*** Şİ***	20.08.2026	Güneş	39 kWe	MALORSA TM	-	34,5 kV	Olumlu		Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin Ek-3'ü kapsamında, ilgili dağıtım transformatoründe AG seviyesinden bir kişiye bir takvim yılı içerisinde tahsis edilebilecek kapasite sınırı doğrultusunda 0,019 MWe kapasite tahsis edilebilecektir. İlgili firmanın söz konusu kapasiteyi 23.10.2026 tarihine kadar kabul etmesi halinde kapasite tahsisi yapılacaktır.
3	5183	Tüzel Kişi	CÖ*** İN*** TA*** Gİ*** EL*** DA*** TÖ*** MA*** İT*** VEH*** SA*** Tİ*** Lİ*** Şİ***	26.08.2026	Güneş	100 kWe	ARAPGİR TM	-	34,5 kV	Olumlu		Olumlu
4	5186	Tüzel Kişi	KA*** MO*** İM*** İN*** Gİ*** HA*** Kİ*** TE*** Tİ*** İH*** SA*** Tİ*** Lİ*** Şİ***	31.08.2026	Güneş	150 kWe	BİNGÖL TM	-	34,5 kV	Olumsuz	LUY-Madde 7-(6)	01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.
5	5187	Tüzel Kişi	MG*** MA*** Gİ*** GR*** TE*** TU*** EN*** İN*** SA*** VETİ*** AN*** Şİ***	31.08.2026	Güneş	3500 kWe	ÖZAL TM	-	34,5 kV	Olumlu		01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre 0,45 MW kapasite verilebilecek olup ilgili firma 23.09.2026 tarihine kadar kabul etmesi halinde 0,45 MW üretim tesisi kapasitesi verilebilecektir.
6	5188	Tüzel Kişi	İM*** GİR*** EN*** Lİ*** Şİ***	31.08.2026	Güneş	3000 kWe	ÖZAL TM	-	34,5 kV	Olumsuz	LUY-Madde 7-(6)	01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.

2026 AĞUSTOS AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇ TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
7	5189	Tüzel Kişi	GÜ*** PA*** Gİ*** TE*** MA*** İN*** MA*** İT*** İİ*** SA*** VETİ*** Lİ*** Şİ***	31.08.2026	Güneş	36 kWe	Elazığ TM TR-B	-	34,5 kV	Olumsuz	LUY-Madde 7-(6)	01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.
8	5190	Kamu	MU*** ÜN*** ST*** GE*** DA*** BA***	31.08.2026	Güneş	1000 kWe	TUNCELİ TM	-	34,5 kV	Olumsuz	LUY-Madde 7-(6)	01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.
9	5223	Tüzel Kişi	AV*** PE*** SA*** Lİ*** Şİ***	31.08.2026	Güneş	80 kWe	HANKENDİ TM	-	34,5 kV	Olumsuz	LUY-Madde 7-(6)	01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.
10	5224	Kamu	EL*** OR*** Fİ*** MÜ*** DÖ*** SE*** MÜ*** Bİ***	31.08.2026	Güneş	70 kWe	Elazığ TM TR-B	-	34,5 kV	Olumsuz	LUY-Madde 7-(6)	01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.
11	5225	Tüzel Kişi	KÖ*** Lİ*** MÖ*** İN*** SA*** VETİ*** Lİ*** Şİ***	31.08.2026	Güneş	1000 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz	LUY-Madde 7-(6)	01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.
12	5226	Tüzel Kişi	KÖ*** Lİ*** MÖ*** İN*** SA*** VETİ*** Lİ*** Şİ***	31.08.2026	Güneş	1300 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz	LUY-Madde 7-(6)	01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformator Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.

2026 AĞUSTOS AYI BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇ TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Gerçek/Tüzel Kişi/Kamu	Firma/Şahıs Adı	Başvuru Tarihi	Kaynak Türü	Kurulu Gücü (kWe)	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM	Üretim Tesisinin İrtibatlanacağı TM'nin Hücresi/Fider No	İrtibat Merkezi DM/TR	Komisyon Teknik Değerlendirme Sonucu	Eksik Evrak Kodları	Açıklama
13	5227	Tüzel Kişi	KÖ*** Lj*** MO*** İN*** SA*** VETİ*** Lj*** Şİ***	31.08.2026	Güneş	5500 kWe	KEBAN TM	-	34,5 kV	Olumsuz	LUY-Madde 7-(6)	01.10.2026 tarihli TEİAŞ tarafından yayınlanan Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Lisanssız Üretim Kapasite Tablosuna göre başvuru yapılan trafo merkezinde kapasite olmaması nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.